

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 17-000848-PR01

(GAS-A02-0511-de-02)



Auftraggeber	HUBER SE Industriepark Erasbach A1 92334 Berching Deutschland
Produkt	einbruchhemmende Schachtabdeckung SD3 und SD4
Bezeichnung	Schachtabdeckung SD3 und SD4
Außendurchmesser (D)	Lichte Schachtabmessung: 600 mm x 600 mm bis 1100 mm x 1200 mm Lichter Schachtdurchmesser SD4: 600 mm bis 1200 mm
(Rahmen) Material	Edelstahl (V2A und V4A), S-Rahmen
Angriffseite	Bauwerkaußenseite
Öffnungsart	einwärts, dreh
Verglasung	ohne Verglasung
Beschläge	Verschlussystem: SD3 mit einer einbruchhemmenden Verriegelung SD4 mit zwei einbruchhemmenden Verriegelungen

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 15-003129-PR01 vom 09. März 2017

Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Seite 1 bis 4

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 3*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

02.03.2018

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Simon Stürer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 7 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (4 Seiten)

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	einbruchhemmende Schachtabdeckung SD3, 1180 mm x 1178 mm, in Edelstahl (V2A und V4A) im Profilsystem S-Rahmen, einflügelig mit 1 einbruchhemmenden Verriegelung	Alternative Ausführung Runde Schachtabdeckung im Profilsystem SD4 mit zwei einbruchhemmenden Verriegelungen und einem Band mit einer Länge von 250 mm, Aussteifungsprofile im Bereich des Griffes, Abmessung 40 mm x 20 mm x 4 mm, Länge 500 mm	Prüfbericht Nr.: 15-003129-PR01 vom 09.03.2017
2.	einbruchhemmende Schachtabdeckung SD3, 1180 mm x 1178 mm, in Edelstahl (V2A und V4A) im Profilsystem S-Rahmen, einflügelig mit 1 einbruchhemmenden Verriegelung	Alternative Abmessungen Ausführung der geprüften Schachtabdeckung SD3 in den lichten Schachtabmessungen 600 mm x 600 mm bis 1100 mm x 1200 mm Ausführung der Schachtabdeckung SD4 in den alternativen Abmessungen mit einem lichten Schachtdurchmesser 600 mm bis 1200 mm Die Verriegelungen und die Bänder sind in Anzahl und Ausführung der geprüften bzw. gutachterlich zugelassenen Ausführung, bei alternativen Abmessungen nicht zu verändern.	Prüfbericht Nr.: 15-003129-PR01 vom 09.03.2017

Ende der Typenliste.